

v súlade s prílohou III Nariadenia (EU) č.305/2011 (Nariadenie o stavebných produktoch)

fischer FFB-ES Elastoseal® Protipožiarny elastický tmel

**elastomerová povrchová úprava**

EN

**1121 – CPR – JA5065**

 1. Jedinečný identifikačný kód pre produktový typ:  
 FFB-ES Elastoseal (Protipožiarny elastický tmel)

 2. Typ, šarža alebo sériové číslo v súlade s článkom 11(4):  
 pozri ETA 15/0203: pozri číslo šarže uvedenej na produkte.

 3. Plánované použitie alebo používanie stavebného produktu v súlade s príslušnou harmonizujúcou technickou špecifikáciou:  
 protipožiarné produkty a tesniace produkty pre lineárne spoje a tesnenie škár, pozri ETA 15/0203

Lineárne spoje a tesnenie škár	horizontálne a vertikálne lineárne spoje v pevnej podlahovej konštrukcii	oblasť použitia musí byť v súlade s obsahom ETA 15/0203
--------------------------------	--	---

 4. Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná značka a kontaktná adresa v súlade s článkom 11(5):  
 fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, DEUTSCHLAND

5. Splnomocnený zástupca: N/A

6. Systém alebo systémy hodnotenia a schvaľovania vlastností daného stavebného produktu tak, ako je uvedené v prílohe V: AVCP - systém 1

7. Harmonizujúca norma: N/A

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného produktu, na ktorý bolo vydané Európske technické osvedčenie: spoločnosť Warrington Certification Limited vydala Európske technické osvedčenie - ETA 15/0203 na základe ETAG 026 časť 1 všeobecne, jún 2013 protipožiarné produkty &amp; ETAG 026 časť 3, august 2011 protipožiarné produkty a protipožiarné tesniace produkty &amp; vydaný Certifikát zhody 1121-CPR-JA5065


9. Deklarovaný výkon:

Podstatné vlastnosti	Výkon/harmonizujúca technická špecifikácia
Reakcia na oheň	trieda F v súlade s EN13501-1
Odolnosť voči ohňu	Odolnosť voči ohňu & oblasť použitia v súlade s EN13051-2 pozri ETA 15/0203 odsek 3.2 - príloha C
Priepustnosť vzduchu	testované v súlade s EN 1026, pozri ETA 15/0203 odsek 3.3
Priepustnosť vody	testované v súlade s EN 1027
Nebezpečná látka	pozri ETA 15/0203 odsek 3.5
Zvuková izolácia	testované v súlade s EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 pozri ETA 15/0203 – odsek 3.9 Rw (C;Ctr) = 30 (-;-)9)db
Servis & trvanlivosť	Z <sup>1</sup> (0/+40°C) určené pre použitie v interných podmienkach s vysokou vlhkosťou (85%) v súlade s EOTA technické dokumenty TR024
Pohybové schopnosti	v súlade s ETAG 026-3; odsek Prílohy 13.5.1 & 13.5.2, pozri ETA 15/0203
Iné	neaplikovateľné / neboli určené vlastnosti

10. Vlastnosť produktu uvedená v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovávaným výkonom uvedeným v bode 6. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na vlastnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za a menom výrobcu:


**Dave Hanrahan**  
 Product Manager FireStop ST-F


**Gürol Sevim**  
 Head of SaMontec – Installation Systems ST-S

 Telefon +49 7443 12-0  
 Fax +49 7443 12-4222  
 Internet www.fischer.de  
 GLN 40 06209 00000 7  
 DIČ. DE 144252337

 Sídlo:  
 Weinhalde 14 – 18, 72178 Waldachtal, Deutschland  
 Registračný súd Stuttgart HRA 440255  
 Komplementár:  
 fischerinternational Beteiligungs GmbH  
 Wiener Straße 95, 2514 Traiskirchen, Österreich  
 Landesgericht Wiener Neustadt FN 319271 t

 Konateľ:  
 Professor E. h. Senator E. h. E. h.  
 Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fischer  
 Jürgen Wössner  
 Marc-Sven Mengis  
 Boris Katic  
 Dr. Christian P. Heine

 Bankové spojenie:  
 Baden-Württembergische Bank  
 BLZ 600 501 01, Kto. 4 903 000  
 IBAN DE98 6005 0101 0004 9030 00  
 SWIFT SOLADEST600
